


Ergebnis Spannungsanalyse gem. VGLSP - Vergleichsspannungen für Profile (SIG-V): Ausnutzung Nachweis 01 Gleichung SV (Vergleichsspannung SIG-V (ROHR2)): Max. Ausnutzung 182.6 %, Knoten S48

- ↓ Reibgelenk (Moment)
- ↑ Reibgelenk (Kraft)
- ⊥ Starre Stütze
- × Festpunkt



IBK	IBK Rohrleitungsplanungs GmbH Heikenbergstrasse 3 D 37431 Bad Lauterberg	ROHR2
Auftrag:	18_22 SWN	Datum : 14.07.22
Projekt:	Tragrahmen Düsenboden + Traverse	